



08/3 бр. 404-1-6519-10
28.11.2019. године

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊЕ/ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПРЕДМЕТ: Појашњење/измена Конкурсне документације у поступку јавне набавке Услуге одржавања термотехничких инсталација у пословном објекту Филијале Нови Сад, Филијале Нови Пазар и Дирекције РФЗО, ЈН број 404-1-201/19-73.

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15), заинтересована лица у поступку предметне јавне набавке, обратила су се дана 26.11.2019. и 28.11.2019, Наручиоцу, електронском поштом, са захтевом за појашњењем Конкурсне документације. Захтеви заведени код Наручиоца под бројем 404-2-65/19-8 дана 26.10.2019. и 404-2-65/19-9 дана 28.10.2019.

Питање број 1:

У одговору на питање везано за јавну набавку - Услуге одржавања термотехничких инсталација у пословном објекту Филијале Нови Сад, Филијале Нови Пазар и Дирекције РФЗО, ЈН број 404-1-201/19-73, наводите да је одношење отпада и његово збрињавање обавеза понуђача.

- Да ли располажете извештајем о испитивању, односно који је индексни број отпадног уља из мотора дизел агрегата?

- Да ли располажете извештајем о испитивању, односно који је индексни број депозита (чађи) са котловских површина?

Одговор Наручиоца:

Наручилац не располаже извештајима о испитивању отпадног уља из мотора дизел агрегата и о испитивању депозита (чађи) са котловских површина.

Гасни котао „VISSMAN VITOPLEX 200“ не производи чађ коју је потребно збринути у складу са законом. Остаци сагоревања чисте се четком, односно отклањају усисавањем, стога евентуално одношење отпада и његово збрињавање у складу са законом обезбеђује понуђач.

Замена уља у мотору Дизел-електричног агрегата J88KIV „SDMO“ врши се по потреби, како је наведено у Техничкој спецификацији (Листа контролних прегледа и сервисних активности на страни 7/59, тачка 5 - Дизел-електрични агрегат J88KIV „SDMO“, подтачка 27).

Будући да се замена уља у мотору врши по потреби - после одређеног времена експлоатације, те да оптимални период замене може евентуално наступити у току важења уговора о јавној набавци предметне услуге, то и евентуално одношење отпада и његово збрињавање у складу са законом обезбеђује понуђач.

Конкурсном документацијом потенцијалним понуђачима омогућено је вршење увида у инсталације које су предмет одржавања, којом приликом се могу проверити старост (стварно стање) инсталација и услови експлоатације, а може се извршити и увид у документацију о свим активностима одржавања, те припремити прихватљива понуда.

Инсталације које су предмет одржавања, редовно и квалитетно се превентивно одржавају.



Питање број 2:

У конкурсној документацији за ЈН 404-1-201/19-73 у Обрасцу понуде да структуром цене за Партију 1, на страни 25/59 уочили смо грешку. Не постоји колона 3 (која је наведена у техничкој спецификацији на страни 6/59), а односи се на преглед/сервис Дизел-електрични агрегат J88KIV „SDMO“.

Одговор Наручиоца:

Наручилац ће извршити исправку/измену и објавити Конкурсну документацију (пречишћени текст) у којој ће видно обележити измену.

У осталом делу Конкурсна документација остаје неизмењена.

Наручилац ће продужити рок за подношење понуда, о чему ће објавити Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Рок за подношење понуда је 05.12.2019, до 10.30.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

59019.124/20