

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042  
е-маил: [public@rfzo.rs](mailto:public@rfzo.rs) ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09  
08/3 бр. 404-1-49/15-12  
20.07.2015. године

## ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

**ПРЕДМЕТ:** Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке: Набавка кластер сервера са софтвером, сервера и УПС уређаја за потребе РФЗО, редни број набавке: 404-1-105/15-58

Захтевом број 08/3 број 404-1-15/15-9 од 16.07.2015. године, заинтересовано лице обратило се за појашњењем у поступку јавне набавке: Набавка кластер сервера са софтвером, сервера и УПС уређаја за потребе РФЗО, редни број набавке: 404-1-105/15-58, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15).

### Питања заинтересованог лица и одговори Комисије:

#### Питање:

„Молимо Вас да нам одговорите да ли ћете за партију 3: УПС уређаји прихватити уређај чији је опсег за подесивост улазног напона од 162-290VAC уместо траженог опсега од 160-280VAC?“

#### Одговор:

Наручилац не може да прихвати уређај чији је опсег за подесивост улазног напона од 162-290VAC.

Наручилац врши измену конкурсне документације тако што се на страни 15/37КД у техничкој спецификацији за партију 3 – УПС уређаји, мења тачка 5 – Подесивост улазног напона тако да уместо „160-280 V“ сада гласи: „X – Y ( $X \leq 160$ ;  $Y \geq 280V$ )“.

Мења се страна 15/37 КД страном 15а/37КД која сада чини саставни део конкурсне документације.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**

### Партија 3 – УПС уређаји

Redni broj	Karakteristike	UPS 144 komada
1	Izlazna snaga	Minimalna Snaga 1000VA/750W
2	Displej	LCD sa prednje strane
3	Izlazni napon, izlazna frekvencija	230V, 50Hz
4	Ulazni napon, ulazna frekvencija	220V/230 V, 50/60 Hz (auto sensing)
5	Podesivost ulaznog napona	X – Y ( $X \leq 160$ ; $Y \geq 280V$ )
6	Vreme punjenja	Ponuđač upisuje vreme punjenja baterije u Obrazac ponude
7	Ulazni portovi	1x IEC320 C14 (10A) input
8	Izlazni portovi	8x IEC320 C13 (10A) output
9	Oblik izlaznog signala	Pravilna sinusoida (THD<3%)
10	Model	Tower
11	Interfejsi	USB, serijski
12	Kablovi	Svi potrebni kablovi za napajanje UPS-a i povezivanje UPS-a i servera (svi naponski, USB i serijski kablovi)
13	Tip baterije	Maintenance-free, sealed lead acid
14	Predikcija otkaza	Notifikacija o predikciji otkaza
15	Standardi	CE, RoHS
16	Tehnologija	Line Interactive
17	Garancija	3 godine za deo, rad, sledeći radni dan i 2 godine za baterije

Понуђач је у обавези да сходно члану 71. став. 2. ЗЈН, обавезно поштује техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом.

#### **Напомене:**

- Понуђач је у обавези да у својој понуди достави Техничку спецификацију модела понуђених добара (у складу са Конкурсном документацијом - обавезна садржина понуде – тачка 14. стр. 4/36КД))

- Изабрани понуђач биће у обавези да за понуђена добра достави гаранцију у складу са Техничком спецификацијом.