



08/3 бр. 404-1-6519-7  
22.11.2019. године

## ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊЕ/ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

**ПРЕДМЕТ:** Појашњење/измена Конкурсне документације у поступку јавне набавке Услуге одржавања термотехничких инсталација у пословном објекту Филијале Нови Сад, Филијале Нови Пазара и Дирекције РФЗО, ЈН број 404-1-201/19-73.

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15), заинтересовано лице у поступку предметне јавне набавке, обратило се дана 21.11.2019. Наручиоцу, електронском поштом, са захтевом за појашњењем Конкурсне документације. Захтев заведен код Наручиоца под бројем 404-2-65/19-6 дана 22.10.2019.

### **Питање број 1:**

На насловној страни (стр. 1/59) наведен је број јавне набавке ЈН 404-1-201/18-73, а у другим деловима конкурсне документације ЈН 404-1-201/19-73. Који је број јавне набавке важећи? Потребно је усагласити број јавне набавке у свим деловима конкурсне документације.

### **Одговор Наручиоца:**

Број јавне набавке је ЈН 404-1-201/19-73.

Техничка грешка/пермутација броја настала у писању броја ЈН на насловној страни Конкурсне документације није од значаја за сачињавање прихватљиве понуде.

У тексту Конкурсне документације у целини, у тексту свих образаца које је Наручилац припремио, а на којим обрасцима се подноси понуда, као и у footerу сваког обрасца и сваке стране Конкурсне документације, наведен је тачан назив и број ЈН, тако да потенцијални понуђач може припремити прихватљиву понуду у складу са Упутством понуђачима како да сачине понуду (стр. 14/59 КД).

### **Питање број 2:**

У техничкој спецификацији, партија 1, поглавље 5 – Дизел агрегат, у оквиру позиције 27 наводи се да је потребно извршити замену уља у мотору (по потреби).

Да ли отпадно уље из мотора дизел агрегата остаје код инвеститора и да ли је у његовој обавези да га транспортује и збрине у складу са законом или је одношење отпадног уља и његово збрињавање у складу са законом обавеза понуђача.

### **Одговор Наручиоца:**

Услуга која је предмет ове јавне набавке подразумева предузимање свих потребних радњи и мера, у свему према произвођачком Упутству за употребу и Листи контролних прегледа, уважавајући правила струке, професионално и савесно, како је прописано чланом 1. и 7. Модела уговора.

Сматра се да је понуђач, у потпуности упознат са условима и захтевима садржаним у Конкурсној документацији, условима и захтевима који се подразумевају и стањем Инсталација које су предмет одржавања (Напомена страна 20/59 КД) те да предмет ове набавке може извршити стручно, квалитетно и у уговореном року.

Захтеви који се подразумевају су и све потребне радње и мере односно активности које нису експлицитно наведене а које је неопходно предузети ради извршења сваке појединачне услуге у целини, па и евентуално одношење отпада и његово збрињавање у складу са законом.



**Питање број 3:**

У техничкој спецификацији, партија 3, поглавље 11 – VISSMAN VITOPLEX 200, у оквиру позиције 1 наводи се да је потребно извршити чишћење котловских површина.

Да ли депозит (чађ) настао чишћењем површина гасног котла остаје код инвеститора и да ли је у његовој обавези да га транспортује и збрине у складу са законом или је одношење депозита (чађи) и његово збрињавање у складу са законом обавеза понуђача.

**Одговор Наручиоца:**

Одговор на ово питање дат је у оквиру одговора на питање број 2.

**У складу са наведеним појашњењем Наручилац ће објавити измењену Конкурсну документацију (пречишћени текст) у којој ће видно обележити измене.**

**Рок за подношење понуда остаје непромењен: 03.12.2019, до 10.00 часова**

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

59019.124/7