



08/3 број: 404-1-48/19-6  
09.10.2019.године

## ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

**ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације у вези поступка јавне набавке: Набавка радова на реконструкцији и санацији - замени димњака на пословном објекту Филијале Смедерево**

Наручилац врши измену конкурсне документације у поступку јавне набавке радова на реконструкцији и санацији - замени димњака на пословном објекту Филијале Смедерево, у **одељку IV Техничка спецификација**, и то:

1. У табели, на страни 5 од 48 КД, "Предмер и предрачун радова реконструкције и санације – замене димњака на Филијали РФЗО у Смедереву - АРХИТЕКТОНСКО -ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ", за ставку:

- 1.2., мења се количина, па уместо количине од 3 ком сада стоји 5 ком и
- 1.3., мења се количина, па уместо количине од 9.4355 м<sup>3</sup> сада стоји 15 м<sup>3</sup>.

Након наведене измене ставка 1.2. и 1.3. гласе:

1.2.	Pažljiva demontaža prozora, koji se nakon ponovnog zidanja zidova ponovo ugrađuju na isto mesto, površine cca 1,00m <sup>2</sup> (0,5m x 2m). Obeležiti prozore I pažljivo demontirati vodeći računa da se ne oštete. Prozore očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Обрачун по комаду прозора.	КОМ	5
1.3.	Rušenje dimnjaka. Dimnjak pažljivo porušiti. U cenu ulaze i rušenje kape I pomoćna skela. Dimnjački zidovi su debljine cca 30cm. Šut utovariti u kamion I odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15km. Обрачун по м <sup>3</sup>	М <sup>3</sup>	15

2. У табели, на страни 8 од 48 КД, "Предмер и предрачун радова реконструкције и санације – замене димњака на Филијали РФЗО у Смедереву - МАШИНСКА ОПРЕМА И РАДОВИ", за ставку 2.1., додаје се назив произвођача димњака SCHIEDEL, и висина димњака 19м. Такође, додаје се ставка 2.2. која гласи:

2.2.	Isporuka i montaža dimnjače <b>ICS25 R 300mm</b> , razvijena dužina 3m sa jednim kolenom od 90° sa KO	КОМ	1
------	---	-----	---

Додавањем ставке 2.2., досадашња ставка 2.2. постаје ставка 2.3.

Након наведених измена табела “Предмер и предрачун радова реконструкције и санације – замене димњака на Филијали РФЗО у Смедереву - МАШИНСКА ОПРЕМА И РАДОВИ” гласи:

II	МАШИНСКА ОПРЕМА I РАДОВИ		
2.1.	<p>Isporuka <b>ICS 25 R 300 mm</b> inox SCHIEDEL dimnjačkog sistema, dimnjaka visine 19m. Predviđen je za rad u temperaturnom režimu <math>\leq 450\text{ }^{\circ}\text{C}</math> (<math>\leq 200\text{ }^{\circ}\text{C}</math> u pozitivnom pritisku) za gas, ulje i čvrsta goriva. Režim rada pod pritiscima: Negativni pritisak (<math>N1 \leq 40\text{ Pa}</math>), Pozitivni pritisak (<math>P1 \leq 200\text{ Pa}</math>) sa dihtungom-za gas (silikonski) za ulje (Viton). Dimnjački sistem je dvoplašni izolovan sa sledećim karakteristikama: izrađen od dvostrukog nerđajućeg čelika unutrašnja cev od materijala W.Nr. 1.4404 (316L), spoljašnja cev od materijala W.Nr. 1.4301 (304), izolacija debljine 25mm izrađena od materijala Superwool Plus keramička vuna gustine 96 kg/m<sup>3</sup>. Unutrašnja cev debljine 0.5mm za prečnike 80mm do 400mm, 0.6mm za prečnike 450mm do 700mm, 1mm za prečnike 800mm do 1200mm. Elementi dimnjačkog sistema su otporni na koroziju i izradjeni su laserskim varenjem u zaštitnoj atmosferi. Sistem je ispitan na koroziju prema GASTEC testu. Dimnjački sistem mora biti otporan na pojavu kondenzata i kiselina iz dimnih gasova. Utični deo spojeva elemenata dimnjačkog sistema omogućuje kontinualnost izolacije sistema. Prihvatanje dilatacije usled toplotnog opterećenja se obezbeđuje preko dilatacionih spojeva dimnjačkih elemenata. Toplotna otpornost dimnjačkog sistema je 0,37 m<sup>2</sup>K/W mereno na 200 °C prema EN 1859. ICS dimnjački sistem je kompletan sa svim potrebnim elementima, adapterom za priključak na kotao, dna za odvod kondenzata, priključcima za reviziju i kotao od 45°, kolena od 90° sa KO, osnovnih cevi, teleskopskih cevi, spojnicama za ankerisanje, spojnicama za spojeve segmenata, vitonskim dihtunzima na svakom spoju, konzolnog nosača sa dilatacionim elementom, i konusnog završetka dimnjaka i završetka protiv padavina. ICS sistem mora biti u potpunosti sa karakteristikama prema standardu SRPS EN 1856-1 i 2. Montažu dimnjačkog sistema izvršiti prema uputstvu proizvođača. Proizvođač dimnjačkog sistema mora ispuniti sledeće uslove: potvrdu o kvalitetu upravljačkog sistema "Quality Management systems ISO 9001, minimalnu garanciju min.10 godina na dimnjački sistem i Polisu osiguranja sa limitom min. 500.000 EUR od štetnih događaja odnosno ODGOVORNOST PROIZVOĐAČA PROISTEKLA IZ UPOTREBE PROIZVODA.</p>	kom	1
2.2.	Isporuka i montaža dimnjače <b>ICS25 R 300mm</b> , razvijena dužina 3m sa jednim kolenom od 90° sa KO	kom	1
2.3.	Montaža dimnjaka <b>ICS 25 R 300 mm</b>	kom	1

Наручилац ће горе наведене измене ставки из Техничке спецификације, изменити и у **Обрасцу бр. 4.1** - ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ – НАБАВКА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И САНАЦИЈИ - ЗАМЕНИ ДИМЊАКА НА ПОСЛОВНОМ ОБЈЕКТУ ФИЛИЈАЛЕ СМЕДЕРЕВО, ЈН БРОЈ 404-1-321/19-49.

Наручилац ће на Порталу јавних набавки и својој интернет страни објавити Конкурсну документацију ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ, која садржи наведене измене, као и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**

59019.97/13