



Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042  
е-маил: [public@rfzo.rs](mailto:public@rfzo.rs) ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

Сектор за јавне набавке  
08/3 бр. 404-1-87/14-19  
15.01.2015.године

**ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена КД у вези поступка јавне набавке сервера и УПС уређаја за потребе филијала РФЗО, ЈН бр.404-1-103/14-97**

Дана 13.01.2015. године заинтересовано лице се обратило захтевом 08/3 број 404-1-87/14-17 и 404-1-87/14-18 од 14.01.2015. године, за појашњењем у вези поступка јавне набавке сервера и УПС уређаја за потребе филијала РФЗО, ЈН бр.404-1-103/14-97, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).

**Питања и одговори на питања потенцијалног понуђача:**

**1. Питање:** „У тачки 4. Образац бр. 1 – Техничка спецификација, за Партију 2. УПС уређај за филијале РФЗО је наведен технички опис траженог УПС уређаја. Из наведеног описа није јасно да ли је тражен УПС уређај ON-LINE или LINE-Interactive технологије.“

**Одговор:** У питању је УПС уређај технологије LINE-Interactive.

Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 14 од 34 у табели за Партију 2 - УПС уређај, где се као тачка 13. додаје „Технологија - LINE-Interactive“, тако да након измене табела за Партију 2 изгледа:

Tower UPS – 90 komada		
Redni broj	Komponente	Tehnička specifikacija
1	Izlazna snaga	1000 VA
2	Izlazni napon, izlazna frekvencija	230V, 50Hz
3	Oblik izlaznog signala	Pravilna sinusoida
4	Ulazni napon, ulazna frekvencija	220V/230 V, 50/60 Hz (auto sensing)
5	Podesivost ulaznog napona	160-280 V
6	Model	Tower
7	Interfejsi	USB, serijski
8	Kablovi	Svi potrebni kablovi za napajanje UPS-a i povezivanje UPS-a i servera (svi naponski, USB i serijski kablovi)
9	Predikcija otkaza	Notifikacija o predikciji otkaza
10	Tip baterije	Maintenance-free, sealed lead acid
11	Vreme punjenja	Ponudač upisuje vreme punjenja baterije u Obrazac ponude
12	Garancija	3 godine za popravku ili zamenu dela i 2 godine za baterije
13	Tehnologija	LINE-Interactive

Наручилац доставља страну 14а конкурсне документације са наведеним изменама.

Комисија за јавну набавку.

10	Тип батерије	Maintenance-free, sealed lead acid
11	Vreme punjenja	Ponuđač upisuje vreme punjenja baterije u Obrazac ponude
12	Garancija	3 godine za popravku ili zamenu dela i 2 godine za baterije
13	Tehnologija	LINE-Interactive

Понуђач је у обавези да сходно члану 71. став. 2. ЗЈН, обавезно поштује техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом.

**Напомене:**

- Понуђач је у обавези да у својој понуди достави Техничку спецификацију модела понуђених добара (у складу са Конкурсном документацијом)

- Изабрани понуђач биће у обавези да за понуђена добра достави гаранцију произвођача.

- Понуђач је у обавези да у својој понуди достави изјаву којом потврђује да ће након закључења уговора уз испоруку сервера и УПС уређаја доставити гаранцију произвођача.

у \_\_\_\_\_

м.п.

Овлашћено лице понуђача:

дана \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_