



Републички фонд за здравствено осигурање

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-маил: публиц@рфзо.рс ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

08/3 број:404-2-34/16-12
10.11.2016.године

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези поступка јавне набавке: Потрошни материјал за одржавање објеката за потребе РФЗО, број јавне набавке: 404-22-101/16-37

Дана 08.11.2016. године заинтересована лица обратила су се захтевима за додатним појашњењима у вези поступка јавне набавке: Потрошни материјал за одржавање објеката за потребе РФЗО, број јавне набавке: 404-22-101/16-37, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).

Питање бр. 1:

“У тендеру од 8.11.2016 који се односи за Потрошни материјал за одржавање објеката за потребе РФЗО у партији број 2 -водоводни материјал ставка 5. сифони за лавабое и писоаре -флекси црево наведена је збирна количина од 177 комада без раздвајања количина колико за писоар , а колико за лавабо пошто се ради о два различита сифона ,а самим тим и цене.

Молим Вас да нам помогнете у превазилажењу овог проблема како би Вам доставили понуду.”

Одговор бр. 1:

Ставка бр. 5 се односи на Сифон за лавабо- флекси црево.

Питање бр. 2 :

„Ставка бр.4 – Брава за дрвена врата 6 цм – Дефинисати да ли је брава на кључ или на цилиндар?“

Одговор бр. 2 :

Брава за дрвена врата 6 цм је са цилиндром.

Питање бр. 3 :

„Ставка бр.5 – Брава за дрвна врата 8 цм – Дефинисати да ли је брава на кључ или цилиндар?“

Одговор бр. 3 :

Брава за дрвена врата 8 цм је са цилиндром.

Питање бр. 4:

„Ставка бр.6 – Брава за метална врата 4 цм – Дефинисати да ли је брава са језичком или са ваљком?“

Одговор бр. 4:

Брава је са језичком.

Питање бр. 5:

„Ставка бр.7 – Брава за метална врата 6 цм – Оваква брава не постоји. Да ли мислите на браву за алуминијумска врата димензија ширине 5 цм са растојањем између осе кваке и осе цилиндра 8.5 цм, или са растојањем између осе кваке и осе цилиндра 9.2 цм?“

Одговор бр. 5:

Ширина браве је 5 цм , а растојање између осе кваке и осе цилиндра је 8.5 цм.“

Питање бр. 6:

„Ставка бр.8 – Брава са кваком и шилдом комплет – На коју браву мислите? Да ли је у питању брава за дрвена врата 6.5 цм или 8 цм? Који је шилд у питању, да ли са отвором на кључ или на цилиндар? Или је у питању брава за метална врата 2.5 цм или 4 цм? Да ли квака и шилд морају бити из једног дела или раздвојени?“

Одговор бр. 6:

Браве за дрвена врата 6.5 цм, Квака-Шилд за дрвена врата за цилиндар – једноделна.

Питање бр. 7:

„Ставка бр.9 – Цилиндар за врата 8 цм – Да ли мислите на цилиндар за браву 8 цм (који је обично димензија 30/35), или на неки други цилиндар ? Или мислите на цилиндар дужине 8 цм, који може бити следећих димензија (нпр. 30/50,35/45,40/40)?“

Одговор бр. 7:

Цилиндар дужине 8 цм, димнзије 40/40.

Питање бр. 8:

„Ставка бр.10 – Аутомати за улазна врата (комплт) – На коју јачину аутомата мислите, у зависности од величине врата?“

Одговор бр. 8:

Аутомат за затварање улазних врата мора да има следеће карактеристике

- Сила затварања, подесива 2/3/4
- Подесива брзина затварања
- За стандардна врата =1100 мм
- Независан
- Опциони механизам да држи врата у отвореном положају

Питање бр. 9:

„Ставка бр.11 – Шарке дводелне за алу врата (комплет) – Приликом поручивања оваквих шарки, важно је да се зна о ком произвођачу је реч, када су у питању већ постојеће шарке на

вратима? Постоје доње, средње и горње шарке. На основу свих ових параметара дефинисати о којим шаркама је реч?“

Одговор бр. 9:

У складу са чланом 72, Закона о Јавним набавкама Наручиоц навођење елемената попут произвођача мора да се пропрати речима „или одговарајуће“ . Обзиром да РФЗО нема увид у произвођаче потрбних шарки остајемо при претходно дефинисаном опису предметне ставке.

Питање бр. 10:

„Ставка бр.12 – шарке за клатна врата за ПВЦ столарију (комплет) – Шта подразумевате под појмом „Клатна врата“, да ли су врата са кип механизмом или су врата њихајућа, тј. са њихајућим шаркама? Обзиром да се такве шарке разликују у зависности од произвођача, потребно је навести о којој димензији се ради (нпр. Л-75, Л-100, Л-150)?“

Одговор бр. 10:

Ради се о њихајућим вратима, шарке су димезије Л-100.

Питање бр. 11:

„Ставка бр.2 – Славина једноручна – Топла Хладна (Лавабо) – Да ли мислите на стојећу батерију са две цеви?“

Одговор бр. 11:

Да, у питању је стојећа батерија са две цеви.

Питање бр. 12:

„Ставка бр.10 – Флекси цев за спајање водокотлића и ВЦ шоље са прибором – На коју се цев мисли? Да ли је у питању високомонтажна или нискомонтажна цев?“

Одговор бр. 12:

У питању је високомонтажна флекси цев.

Питање бр. 13:

„На страни 5 од 51 стоји под тачком 3.4. „Рок за испоруку добара не може бити дужи од 30 дана од дана закључења уговора“, а на страни 15 од 51 под тачком 14. стоји „Рок испоруке понуђач одређује у својој понуди, а који не може бити дужи од 15 дана од дана закључења уговора за Партију 1, Партију 2 и Партију 4, а за Партију 3 од писменог захтева органозационе јединице (у највише две транше)“, молимо Вас да дефинишете рок испоруке како би доставили адекватну понуду.“

Одговор бр. 13:

На страни 5 од 51 под тачком 3.4 треба да стоји „Рок за испоруку добара не може бити дужи од **15** дана од дана закључења уговора“

Питање бр. 14:

„ставка. 7. Брава за метална врата 6 цм

- На коју сте браву мислили јер за метална врата постоје браве од 2.5 цм и 4 цм, евентуално се може уградити брава за дрво од 6 цм.“

Одговор бр. 14:

Ширина браве је 5 цм , а растојање између осе кваке и осе цилиндра је 8.5 цм.

Питање бр. 15:

„ставка 9. цилиндар за врата 8 цм

- На коју сте тачно димензију мислили од две могуће, цилиндар 40+40 мм или 30+50 мм.“

Одговор бр. 15:

Цилиндар дужине 8 цм, димензије 40/40.

Питање бр. 16:

„ставка 10. Аутомати за улазна врата (комплет)

- На шта сте тачно мислили да ли на хидраулични затварач нпр. Дипломат и која величина“

Одговор бр. 16:

Аутомат за затварање улазних врата мора да има следеће карактеристике

-Сила затварања, подесива 2/3/4

-Подесива брзина затварања

-За стандардна врата =1100 мм

-Независан

Питање бр. 17:

„ставка 11. Шарке дводелне за АЛУ врата- комплет

- Морате рећи који тип шарке је у питању јер их има много врста и произвођача.“

Одговор бр. 17:

Димензије: 92 мм

Материјал Алуминијум

Завршна обрада Пластифицирана црна

Начин постављања Шрафљење

Питање бр. 18:

„ставка 12. Шарке за клатна врата за ПВЦ столарију-комплет

-Као и у претходној ставци морате прецизирати која је шарка у питању.“

Одговор бр. 18:

Примена : За алуминијунска врата

Тежина врата : 20 кг

Отварање угао : обе стране 180 ° Осциллатинг

Дебљина врата : 18 - 35 мм
Пречник ваљка : 18 мм
Висина режња : 180 мм
Величина : 75 мм
Материјал : нерђајусџи челик
Начин везивања: шрафљење

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

57016.104/3